

belanger®

THERMOSTATIC VALVE TRIM
GARNITURE POUR VALVE
THERMOSTATIQUE

5399TS2TCP

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit

belanger-upt.com



Customer Service

Service à la clientèle

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Lundi ou vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Tel: **1-800-361-5960**

Fax: **1-888-533-8313**

clientinfo@belanger-upt.com

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN


Rincer le robinet avec de l'eau claire et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniac, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

IB5399TS2TCP_v190208

No	Description		Part Pièce
1	Handle kit	Ensemble de poignée	FCKTS2048
2	Index	Index	FCHDL3005
3	Handle screw	Vis de la poignée	FCSCR9007
4	Plate screw	Vis de la plaque de finition	FCSCR3003
5	Face plate with seal joint	Plaque de finition avec joint d'étanchéité	FCDEC7033
6	Trim sleeve	Douille de finition	FCDEC5007
7	Cartridge	Cartouche	FCCART003





IMPORTANT

Bélanger recommends using a professional plumber for all installation and repair. Please inform yourself about the Canadian Plumbing Code's regulations and your local municipality plumbing codes before installation. The Canadian Plumbing Code requires the installation of surge arresting devices to eliminate water hammering. **ALLOW AN ADEQUATE OPENING IN ORDER TO EASILY ACCESS CONNECTIONS OR OTHER PLUMBING DEVICES FOR MAINTENANCE OR REPAIR.**


Bélanger recommande de faire appel à un plombier compétent pour l'installation et la réparation de ce produit. Veuillez vous informer des différentes règles du Code Canadien de plomberie et des exigences de votre localité avant l'installation. Le Code Canadien de plomberie exige l'installation d'un dispositif anti-bélier afin d'amortir les coups de bélier dans la plomberie. **PRÉVOIR UNE OUVERTURE SUFFISANTE POUR FACILITER L'ACCÈS AUX RACCORDEMENTS OU À TOUT AUTRE DISPOSITIF DE PLOMBERIE EN VUE DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION.**

Installation steps - Étapes d'installation

Before you begin
Avant de commencer


MAIN WATER VALVE
ENTRÉE D'EAU PRINCIPALE

OFF
FERMÉ




DRILLING GUIDE
GABARIT
DE PERÇAGE

1



2





Temperature calibration Calibration de la température

During the installation - Pendant l'installation




The valve has a security stop at 43°C.

La valve possède une butée de sécurité à 43°C.

- Before installing the trim, place the cartridge inside the valve, secure in place with the retainer nut, open the main water and using the handle, turn the cartridge towards the hot side (the edge of the brass stopper is in contact with the red limiter ring).
- Remove handle, pull the rubber o-ring away from the base and then pull the brass stopper.



Technical drawing - Dessin technique



3. Measure the water temperature using a thermometer. Turn the spindle slightly counterclockwise to make the water hotter or slightly clockwise to make it colder, until you reach the desired maximum temperature (usually 43°C).




3. Mesurer la température à l'aide d'un thermomètre. Tourner l'arbre de la cartouche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens des aiguilles d'une montre pour la baisser (normalement 43°C).

4. Realign the edge of the brass stopper with the red limiter ring, push it back in position and secure with the o-ring by pushing it back in position.

4. Réaligner le côté de la butée avec l'anneau rouge, pousser en position et sécuriser à l'aide du joint torique.

5. Close the water using the handle and install trim.

5. Fermer l'eau à l'aide de la poignée et faire l'installation de la garniture.



RECOMMENDED TOOLS / OUTILS RECOMMANDÉS



* Apply plumber's putty under the plastic cover deck plate to seal your installation.
Appliquez du mastic pour plombier sous la sous-plaque de plastique pour rendre votre installation étanche.



** Apply Bélanger thread seal tape on threaded connections.
Appliquez du ruban d'étanchéité Bélanger sur les connexions filetées.

CONNECTION ADVICE CONSEIL RACCORDEMENT



Firmly hand tighten the hose to the valve and add a quarter-turn using the proper wrench. Tighten more if needed.

Raccordez le connecteur flexible à la valve en serrant fermement à la main puis ajoutez un quart de tour à l'aide de la clé appropriée. Serrez plus au besoin.



The model shown in the installation steps may differ from the one in box however connection type and installation steps are the same.

Le modèle démontré dans les étapes d'installation peut différer du produit en boîte, mais le type de connexions et d'installation demeure le même.